



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02063/24

Серия RU № 0550794

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б, дом 25А, Помещение 1, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskdd.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЭК ХОЛДИНГ». Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Основной государственный регистрационный номер: 1077761125628. Телефон: +7 4955422222. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТДСВ ГРУПП». Место нахождения (адрес юридического лица): 119180, Россия, город Москва, улица Большая Политех, дом 51А/9, этаж 8, помещение 1, комната 1, офис 139. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141305, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, поселок Кирпичников, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, для прокладки кабелей и изолированных проводов, товарного знака ИЭК, серии ELASTA, наружным диаметром 16, 20, 25, 32 мм (толщина стенок от 0,5 до 0,9 мм). Продукция изготовлена в соответствии ТУ 22.29.29-002-34533021-2024 «Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для прокладки кабелей» от 03.03.2024 г. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 39 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-1247/09-2024 от 03.09.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.IN90). Акта анализа состояния производства № 02-ОС/23-07/24 от 26.07.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Соколова Анна Дмитриевна, Алчуткина Марина Викторовна. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 33313-2009 «Индукция магнитная электромагнитная. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 приложения Приложения № 1 к 1 листу (Валок № 0998973). Условия хранения: при температуре от -15 до +60 °С. Срок хранения - 24 месяца. Срок службы - 25 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления (даты изготовления (годы) проверки, проведения исследования (испытания) и измерения) с 03.09.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.09.2024
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 05.09.2029



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Государственный Инспектор

М.П. Алчуткина Марина Викторовна